



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. prot.36/19 del 03/12/20

*Al comandante provinciale VVF di Catania
Dott.Ing. Giuseppe VERME*

*E.p.c. Al direttore centrale per le risorse logistiche e strumentali
Dott.ing Silvano BARBERI*

*Al direttore regionale vigili del fuoco per la Sicilia
Dott.ing. Maurizio LUCIA*

OGGETTO: Problematiche distacco Sud Catania.

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente chiede un intervento straordinario per la sede sud di Catania.

Le problematiche ormai ataviche, anche se parzialmente tamponate, sono oramai diventate improcrastinabili ed è necessario pertanto un intervento per:

- Gli impianti tecnologici, ormai devono essere sostituiti, la sede è impraticabile in estate per la forte temperatura, ed in inverno per il freddo.
- È urgente una derattizzazione e disinfestazione della sede, la zona impervia, accentua la presenza di animali ed insetti di ogni tipo.
- Sostituzione materassi guasti.
- Ripristino linea telefonica e internet/intranet.
- Smaltimento mezzi fuori uso.
- Segnaletica semaforica e stradale.

USB VV.F Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 00175 ROMA Centralino 0659640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO



Lett. Amm. prot.36/19 del 03/12/20

- Lavori per il deflusso dell'acqua, il distaccamento, più volte si è allagato.

Ci auspichiamo, viste le annose difficoltà di detta sede (all'acqua corrente è stato sigillato il contatore, sarà fatto anche per la corrente, l'ASI ha abdicato a favore di altro ente, che non intende pagare le insolvenze..... così pare) si possa trovare una soluzione definitiva, anche attraverso richiesta di fondi straordinari ed interventi della politica locale.

Sicuri di un vostro riscontro, si porgono distinti Saluti.

*Per il Coordinamento USB VVF Catania
Carmelo BARBAGALLO*

USB VV.F Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco
www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec:
vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 00175 ROMA Centralino 0659640004