

per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.

- che il gestore deve provvedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ secondo quanto previsto dal D.M. 16/3/98.
- che il gestore è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 9/8/2000 per quanto riguarda l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza, nonché al controllo e revisione periodica dello stesso.

CONSIDERATO

- che lo stabilimento in questione rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 334/99.

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.L.VO 334/99

Vista la documentazione agli atti, sentito il relatore ed acquisita la relazione appositamente predisposta dal gruppo di lavoro incaricato, trasmessa alla Direzione Regionale con nota del 7 ottobre 2011, rilevato che gli aggiornamenti comunicati riguardano il completamento della rete antincendio, visto l'esito del sopralluogo del gruppo di lavoro effettuato il 4 e 5 ottobre 2011, il Comitato concorda con la relazione prodotta e ritiene superata la prescrizione del CTR circa la squadra di vigilanza H24 Vigili del Fuoco impartita dal CTR nella seduta del 12.12.2008.


Permane la prescrizione relativa al servizio di vigilanza antincendio del Corpo Nazionale vigili del fuoco, durante le operazioni di carico e scarico ai pontili, limitatamente alle operazioni che vengono effettuate utilizzando bracci di carico non ancora adeguati o manichette.

Circa la richiesta di modifica della composizione della squadra aziendale, la proposta potrà essere riprodotta a seguito di uno studio di adeguatezza da presentare al CTR al completamento dei lavori prescritti con delibera n. 111 del 23.10.2008, tenuto conto del complesso dei rischi dell'intero sito industriale.

Per quanto riguarda la prescrizione imposta con Delibera 111 del 23.10.2008 circa la limitazione degli aumenti di produttività o modifiche comportanti aggravii di rischio, il CTR, alla luce di quanto esposto, della documentazione agli atti e delle verifiche espletate, ritiene superata tale prescrizione.

IL SEGRETARIO DEL C.T.R.

(Giosuè Norrito)



IL PRESIDENTE DEL C.T.R.

(Fabio Dattilo)

